



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Сахалинской области

693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 722-602, факс 726-385, e-mail: mchs@emercom.dsc.ru Единый «телефон доверия» (4242) 729-999

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, e-mail: ugps@sakhalin.ru

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Южно-Сахалинска
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел.: 497-085, e-mail: tond-gorod@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 20/1/1 от «25» марта 2021 г.

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 13 "Колокольчик" г. Южно-Сахалинска

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

В период с 23.03.2021 по 23.03.2021 проведена плановая выездная проверка

Лицо(а), проводившее проверку: начальник ТО НД и ПР г. Южно-Сахалинск УНД и ПР – главный государственный инспектор г. Южно-Сахалинска по пожарному надзору Сомов Сергей Викторович

в отношении МБДОУ № 13 «Колокольчик» г. Южно-Сахалинска, расположенного по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, 25

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта защиты и его адрес)

При проведении проверки присутствовал: Заведующая МБДОУ № 13 «Колокольчик» г. Южно-Сахалинска Мишина Инна Александровна

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует второй эвакуационный выход с помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек (групповая ячейка)	ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123; ч. 3 ст. 4 ФЗ № 123; п. 6.12, 6.13 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020	до 01.09.2021	
2.	ширина эвакуационного выхода (центральный выход) в свету составляет менее 1,2 м (по факту 0,83 м)	ч. 4, 3 ст. 4 ФЗ № 123-ФЗ «ТР о требованиях ПБ»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	до 01.09.2021	
3.	ширина эвакуационного выхода из группы 06 в свету составляет менее 1,2 м (по факту из группы в коридор 0,75 м дверь упирается в шкафчик, выход на	ч. 4, 3 ст. 4 ФЗ № 123-ФЗ «ТР о требованиях ПБ»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооруже-	до 01.09.2021	

	улицу 0,86 м)	ний»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020		
4.	ширина эвакуационного выхода из группы 04 в свету составляет менее 1,2 м (по факту из группы в коридор 0,77м, выход на улицу 0,96 м)	ч. 4, 3 ст. 4 ФЗ № 123-ФЗ «ТР о требованиях ПБ»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	до 01.09.2021	
5.	ширина эвакуационного выхода из группы 05 в свету составляет менее 1,2 м (по факту из группы 0,84 м)	ч. 4, 3 ст. 4 ФЗ № 123-ФЗ «ТР о требованиях ПБ»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	до 01.09.2021	
6.	В подвале размещены помещения для хранения имущества и других предметов	пп. «Б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	до 01.09.2021	
7.	на объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем	пп. «Б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	до 01.09.2021	
8.	на объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем	пп. «Б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	до 01.09.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ТО НД и ПР г. Южно-Сахалинска УНД и ПР –
главный государственный инспектор г. Южно-Сахалинска
по пожарному надзору Сомов С.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

"25" марта 2021 г.

(подпись)

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующая МБДОУ № 13 «Колокольчик» г. Южно-Сахалинска Мишина Инна Александровна

(должность, фамилия, инициалы)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Сахалинской области
693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 722-602, факс 726-385,
e-mail: mchs@emercom.dsc.ru Единый «телефон доверия» (4242) 729-999

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, e-mail: ugps@sakhalin.ru

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Южно-Сахалинска
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел.: 497-085, e-mail: tond-gorod@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 21/1/1 от «25» марта 2021 г.

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 13 "Колокольчик" г. Южно-Сахалинска

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

В период с 23.03.2021 по 23.03.2021 проведена плановая выездная проверка

Лицо(а), проводившее проверку: начальник ТО НД и ПР г. Южно-Сахалинск УНД и ПР – главный государственный инспектор г. Южно-Сахалинска по пожарному надзору Сомов Сергей Викторович

в отношении МБДОУ № 13 «Колокольчик» г. Южно-Сахалинска, расположенного по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Библиотечный проезд, 56

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта защиты и его адрес)

При проведении проверки присутствовал: Заведующая МБДОУ № 13 «Колокольчик» г. Южно-Сахалинска Мишина Инна Александровна.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует второй эвакуационный выход с этажа (групповая ячейка с западной стороны здания)	ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123; ч. 3 ст. 4 ФЗ № 123; Н 102-54; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020	до 01.09.2021	
2.	На объекте защиты ширина эвакуационных выходов в группах составляет - Группа № 02: 0,65 м.	Н 102-54 Глава II-В 11 п. 12 Суммарная ширина лестничных маршей, а также дверей производственных, вспомогательных, жилых и общественных зданий на путях эвакуации должна приниматься в зависимости от числа людей, находящихся в наиболее населенном этаже здания, кроме первого этажа, из расчета: для двухэтажных зданий — 125 человек на 1 м ширины марша, прохода или двери;	до 01.09.2021	

3.	На объекте защиты ширина эвакуационных выходов в группах составляет - Группа № 01: 0,68 м.	Н 102-54 Глава II-В 11 п. 12 Суммарная ширина лестничных маршей, а также дверей производственных, вспомогательных, жилых и общественных зданий на путях эвакуации должна приниматься в зависимости от числа людей, находящихся в наиболее населенном этаже здания, кроме первого этажа, из расчета: для двухэтажных зданий — 125 человек на 1 м ширины марша, прохода или двери;	до 01.09.2021	
4.	Группа № 01, двери, предназначенные для эвакуации, открываются во внутрь здания	Н 102-54 Глава II-В 11 п. 13 Двери, предназначенные для эвакуации, должны открываться в сторону выхода из здания	до 01.09.2021	
5.	На объекте защиты ширина эвакуационных выходов в группах составляет - Группа № 03: 0,63 м.	Н 102-54 Глава II-В 11 п. 12 Суммарная ширина лестничных маршей, а также дверей производственных, вспомогательных, жилых и общественных зданий на путях эвакуации должна приниматься в зависимости от числа людей, находящихся в наиболее населенном этаже здания, кроме первого этажа, из расчета: для двухэтажных зданий — 125 человек на 1 м ширины марша, прохода или двери;	до 01.09.2021	
6.	На объекте защиты ширина эвакуационного выхода на лестничную площадку второго этажа: 0,65 м.	Н 102-54 Глава II-В 11 п. 12 Суммарная ширина лестничных маршей, а также дверей производственных, вспомогательных, жилых и общественных зданий на путях эвакуации должна приниматься в зависимости от числа людей, находящихся в наиболее населенном этаже здания, кроме первого этажа, из расчета: для двухэтажных зданий — 125 человек на 1 м ширины марша, прохода или двери;	до 01.09.2021	
7.	ширина лестничной площадки на первом этаже, менее ширины марша и составляет 0,63м	Н 102-54 Глава II-В 11 п. 14; Глава II-В 10 п. 33.	до 01.09.2021	
8.	На объекте защиты ширина эвакуационных выходов в группах составляет — центральный выход: 0,75 м.	Н 102-54 Глава II-В 11 п. 12 Суммарная ширина лестничных маршей, а также дверей производственных, вспомогательных, жилых и общественных зданий на путях эвакуации должна приниматься в зависимости от числа людей, находящихся в наиболее населенном этаже здания, кроме первого этажа, из расчета: для двухэтажных зданий — 125 человек на 1 м ширины марша, прохода или двери;	до 01.09.2021	
9.	В подвале размещены помещения для хранения имущества и других предметов	пп. «Б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	до 01.09.2021	
10.	на объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности	пп. «Б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	до 01.09.2021	

	примененных строительных конструкций к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем			
--	---	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ТО НД и ПР г. Южно-Сахалинска УНД и ПР –
главный государственный инспектор г. Южно-Сахалинска
по пожарному надзору Сомов С.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

"25" марта 2021 г.




(подпись)

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующая МБДОУ № 13 «Колокольчик» г. Южно-Сахалинска Мишина Инна Александровна

(должность, фамилия, инициалы)